



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI
CF 4981352

Str. Vasile Conta nr. 2-4, Telefon - centrala : 0232 / 210900 ;
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963
email - dsp99@dspiasi.ro, site - www.dspiasi.ro
Operator date cu caracter personal nr. 11730



Nr. AP 808/25.06.2025



Aprobat,
Director Executiv
Dr. Corina Gîscă

Invitatie de participare
Servicii verificare prize electrice - DSP Iasi

1. Autoritate contractanta:

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in Mun. Iasi, strada Vasile Conta, nr. 2- 4, telefon/fax 023227228, cod postal 700106, Romania, e-mail: achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro.

Detalii anunt:

2. Obiectul achiziției publice:

“Servicii de verificare a prizelor electrice din corp A si corp B al DSP Iasi, situate in mun. Iasi, strada Vasile Conta, respectiv strada Nicolae Balcescu, nr. 21, conform Normativul I7/2011, astfel:

- I. Verificare periodica instalații electrice din corp A si corp B
- II. Verificări prize de pământ și continuități ale legăturilor de protecție la instalațiile de alimentare cu energie electrică din cladirile A si B

Specificatii tehnice ale lucrarii ce urmeaza a fi achizitionata:

I. Verificare periodica instalații electrice din corp A si corp B

1. Se vor verifica:
 - a. timpii de deconectare
 - b. daca instalatia nu este avariata sau deteliorata incat sa afecteze siguranta in functionare
 - c. de vor identifica defectele si abaterile de la prescriptii care pot conduce la un pericol
2. Verificarea echipamentelor de JT
 - a. Protejarea persoanelor la atingere directa sau indirecta
 - b. Sa nu se produca incalziri , radiatii sau arcuri electrice periculoase
 - c. Daca echipamentul nu pune in pericol persoanele sau proprietatea
 - d. Echipamentul nu pericliteaza persoanele sau proprietatea in conditii de suprasarcina
3. Se vor verifica parametrii functionali si dimensionarile
 - a. Echilibrare consumuri pe faze
 - b. Consum maxim absorbit corelat cu sectiunea conductorului
 - c. Se vor strange suruburile pt conexiuni electrice de la aparatajul din tablouri
4. Verificarea protecției la incendiu prin siguranțe diferentiale
5. Verificarea instalației și a echipamentelor de oprire de urgență a alimentării cu energie electrică în caz de incendiu
6. Verificarea se va finaliza cu un raport semnat

II. Verificări prize de pământ și continuități ale legăturilor de protecție la instalațiile de alimentare cu energie electrică din cladirile A si B

La fiecare dintre corpurile de cladire cu birouri administrative si cu laboratoare trebuie verificata cate o priza de pamant pentru tabloul general/firida si continuitatile circuitelor de protectie de la tablourile de distributie la tabloul general – 5 tablouri, si legaturile de protectie a circuitelor de priza din incaperi , 3 prize x 130 incaperi.

Pentru cladirea cu laboratoare trebuiesc masurate si prizele de pamant pentru paratrasnet aflate pe latura de sud-est in numar de 4 buc.

Scopul serviciilor este:

- Intreținerea și verificarea instalațiilor electrice în speță a tablourilor electrice constituie principala masura de prevenire a incendiilor de cauză electrică
- expirarea buletinelor de masura din anul precedent iar verificarile trebuiesc facute din timp pentru a putea fi remediate eventualele defectiuni constatate;
- verificarea protectie la curentare prin legare la pamant;
- asigurarii sigurantei locurilor de munca dpdv la utilizarii energiei electrice

3. **Cod CPV:** 50711000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii

4. **Locul de executare:** Lucrarea se efectueaza in mun. Iasi, jud. Iasi, corp A din mun. Iasi, strada Vasile Conta si corp B, str. Nicolae Balcescu, nr. 21.

5. **Conditii de participare:**

- Ofertantii trebuie sa prezinte copia autorizatiei pentru efectuarea lucrarilor mentionate, conform legislatiei specifice.
- Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului / codul unic de înregistrare fiscală (CUI);
- Certificate constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora conforme cu obiectul achizitiei.
- Ofertantii vor mentiona perioada de executie a lucrarii, termenul de incepere a acesteia, garantia acordata lucrarii (va cuprinde garantia acordata materialelor folosite si manoperei respective).

Ofertele se vor transmite /depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi, strada Vasile Conta, nr. 2-4, Secretariat-Registratura **sau** la adresa de e-mail: achizitii@dspiiasi.ro.

Oferta financiara va cuprinde pretul unitar, precum si pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA. Oferta va fi insotita de Devizul estimativ al lucrarii.

Oferta tehnica va fi in conformitate cu cerintele tehnice specificate si legislatia specifica in vigoare.

6. **Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile.**

7. **Criteriul de atribuire:** Pretul cel mai scazut.

8. **Termen limita de depunere a ofertelor:** 30.06.2025, ora 16:00

9. **Informatii suplimentare:** Operatorii economici interesati sunt invitati sa viziteze amplasamentul, daca este cazul, la o data si ora ce va fi stabilita cu seful Serviciului Administrativ - Ing. Cernenco Bogdan.

10. **Persoana de contact pentru clarificari, detalii sau specificatii tehnice:**

Ing. Cernenco Bogdan - Sef Serviciu Administrativ si Mentenanta, tel. 074.0615931 sau 0722.150831.

Compartiment Achizitii Publice,

Ing. Liliana Cucu